

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司肇庆大冲加油站安全现状评价	报告提交时间	2022年06月29日
现场勘察人员	赵飞云、熊昆	现场勘察时间	2022年03月21日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	肖云玲、熊昆、林文海、张志羽、罗欣然
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1) 项目情况

中油碧辟石油有限公司肇庆大冲加油站成立于2007年08月07日，占地面积2407 m²，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：914412006650177989），法定代表人：李锋，注册地址：肇庆市端州区黄岗镇大冲过境公路西北。

该加油站已于2019年7月22日取得《危险化学品经营许可证》（粤肇端危化经字[2019]000017号），有效期至2022年8月18日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：三级加油站，其中汽油罐20m³×1个，30m³×1个，柴油罐20m³×1个，30m³×1个）。

该加油站已于2020年4月21日取得《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44H50396号），有效期至2025年4月21日。

该加油站设置有4个埋地卧式SF双层油罐，包括汽油罐20m³×1个，30m³×1个，柴油罐20m³×1个，30m³×1个，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中第3.0.9条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积（柴油罐容积折半计入） $V=20m^3 \times 1 + 30m^3 \times 1 + (20m^3 \times 1 + 30m^3 \times 1) \times 0.5 = 75m^3$ ，油罐总容积 $V \leq 90m^3$ （柴油罐容积折半计入），且单罐容积汽油罐 $\leq 30m^3$ ，柴油罐 $\leq 50m^3$ 。因此，该加油站属于三级加油站。

(2) 项目评价结论

中油碧辟石油有限公司肇庆大冲加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。

肇庆大冲加油站现场勘察影像：

